



Spett.le
Falegnameria Artigiana Domus Legno
Zona Artigianale
09015 - Domusnovas (CI)



Oderzo li, 17 giugno 2009
PROT. N° 2003-03/AC/eb

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.



La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** al serramento verificato in data 29 luglio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una finestra a due ante con apertura alla francese per l'anta che riceve ed oscillobattente per quella che batte (larghezza 1,230 m, altezza 1,480m), contrassegnata con codice CERT di Treviso Tecnologia "**CERT 0937/08**";

La classificazione, riferita al serramento citato è riportata di seguito:

- ❖ La finestra è risultata in **Classe 4** per la prova di permeabilità all'aria a pressioni positive eseguita in conformità alla norma UNI EN 12207 del 2000.
- ❖ La finestra è risultata in **Classe 4** per la prova di permeabilità all'aria a pressioni negative eseguita in conformità alla norma UNI EN 12207 del 2000.
- ❖ La finestra è risultata in **Classe E750** per la prova di tenuta all'acqua eseguita in conformità alla norma UNI EN 12208 del 2000.
- ❖ La finestra, utilizzando un vetrocamera con IGU R_w di 29(-1;-4) dB, risulta avere un R_w di **32(-1;-4) dB** come calcolo del potere fonoisolante eseguito in conformità all'Appendice B della norma UNI EN 14351-1 del 2006.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 954/08.

Sede Legale:

c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
P.zza Borsa, 3/B
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422/5951
www.tv.camcom.it

Sede Principale:

Centro Cristallo, Via Roma, 4
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422/608658 - Fax 0422/608666
Videoconferenza 0422/910201
Cod. Fisc. - P.IVA 04026520264
www.tvtecnologia.it
info@tvtecnologia.it

Sede Operativa:

CERT Centro Certificazione e
Test di Treviso Tecnologia
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058
Videoconferenza 0422/852138
www.tvtecnologia.it
cert@tvtecnologia.it

Organismo notificato
per la CPD N° 1600

Il Direttore Tecnico

CIBIN arch. Alessandro

