



Spett.le
Falegnameria Artigiana Domus Legno
Zona Artigianale
09015 - Domusnovas (CI)



Oderzo li, 17 giugno 2009
PROT. N° 2004-03/AC/eb

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.



La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** al serramento verificato in data 29 luglio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una finestra a due ante con apertura alla francese per l'anta che riceve ed oscillobattente per quella che batte (larghezza 1,450 m, altezza 1,900m), contrassegnata con codice CERT di Treviso Tecnologia "**CERT 0938/08**";

La classificazione, riferita al serramento citato è riportata di seguito:

- ❖ La finestra è risultata in **Classe C4** per la prova di resistenza al carico di vento eseguita in conformità alla norma UNI EN 12211 del 2000.
- ❖ La finestra (vetrocamera con U_g di $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$) risulta avere un U_w di $1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ come calcolo della trasmittanza termica eseguito in conformità alla norma UNI EN ISO 10077-1 del 2007.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 955/08.

Sede Legale:

c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Piazza Borsa, 3/B
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422/5951
www.tv.camcom.it

Sede Principale:

Centro Cristallo, Via Roma, 4
31020 Lancelotto di Villorba (TV)
Tel. 0422/608858 - Fax 0422/608866
Videoconferenza 0422/910201
Cod. Fisc. - PIVA 04026520264
www.tvtecnologia.it
info@tvtecnologia.it

Sede Operativa:

CERT Centro Certificazione e
Test di Treviso Tecnologia
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058
Videoconferenza 0422/852138
www.tvtecnologia.it
cert@tvtecnologia.it

**Organismo notificato
per la CPD N° 1600**

